


ETT SÄKRARE HEM



Varje lägenhet är konstruerad för att hindra brandspridning till omgivande lägenheter i minst 60 minuter. På bilden ovan ser du brandsektioneringen mellan lägenheterna utförd i avskiljande klass EI60.

Avskiljningen gäller i alla riktningar. Det finns två utrymningsvägar placerade i vardera ände av loftgången. Loftgången är din utrymningsväg. Belamra den inte med saker som kan försvåra en utrymning.

Utrym alltid via något av trapphusen. Använd aldrig hissen vid utrymning.

UTRYMNING VID BRAND I DIN BOSTAD

Kontrollera att samtliga lämnar bostaden. Vid utrymning, försök att stänga dörrar och fönster efter dig. Då förhindrar du en snabb brandspridning och stänger inne branden.

Tänk på att inte låsa ytterdörren.

Ring 112 efter att du lämnat lägenheten.

OM DET BRINER HOS DIN GRANNE

Ring 112.

Stanna kvar i din lägenhet.

Stäng dörrar och fönster.

Räddningstjänsten hjälper dig ut om det behövs.

BRANDVARNARE

I din lägenhet finns en brandvarnare. Den larmar tidigt om det skulle uppstå brand eller rökutveckling. Brandvarnaren har en kontrollknapp för att du ska kunna testa funktionen regelbundet. Om den inte fungerar eller ger ifrån sig ett pip varje minut ska du genast kontakta din förvaltare.

BRANDSLÄCKARE

Den effektivaste brandsläckaren för alla typer av bränder är en pulversläckare.

Läs noga funktionsbeskrivningen på släckaren så att du vet hur den fungerar. Kontrollera regelbundet att manometernålen pekar mot grönt fält och vänd släckaren då och då för att säkerställa att pulvret inte har packat ihop sig.

En brandsläckare får du själv inhandla.

BRANDFARLIG VÄTSKA

Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver.

Håll uppsikt över brinnande lågor, t.ex. oljelampor.

I lägenheten får det förvaras sprayburkar och brandfarlig vätska i högst 10 liters behållare.

Förvaring på balkongen

På balkongen får det förvaras brandfarlig vätska i högst 25 liters behållare.

GASOL

I flerbostadshus får gasolbehållare med en volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras.

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på balkongen

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras.